

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0997/09

Rilasciato alla ditta:

CPB COSTRUZIONE PORTE BLINDATE SRL

PROVE ESEGUITE:

**Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)**

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,53 M
Superficie totale: 2,60 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

SCUDO 2010

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

**PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 7A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C5**

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0997/09 del 04/03/2010 emesso da questo Laboratorio.